



PLANTA

Se ha previsto la instalación de 14 tubos radiantes SOLAR modelo HP50 para la parte superior de la nave, instalados a una altura 10 m.

SOLUCIÓN:

PCI: 48,0 KWS/H

PCS: 53,0 KWS/H

Potencia Total Instalada: 742,0 KWS

db: L.H.	esc:	21/09/2015
<b>CALEFACCION RADIANTE</b>		
Este plano no es contractual. El instalador deberá confirmar y verificar la correcta ubicación de cada uno de los equipos de acuerdo a las posibilidades reales en obra. Referirse al manual de instrucciones de Montaje.		
<p>ESPECIALISTAS EN RADIACION Y CORTIELLA BIZKAIA www.indelcasa.es</p>	<p>P.I. Ganada 1 Ptas. 48100 NAVAS ORTUELLA Tfn. 944 13 25 00 Fax 944 46 70 76 www.indelcasa.es webmaster@indelcasa.es</p>	<p>N/REF: 20151783 S/REF: NAVE L/AULAUN</p>